

קרוסין הסקה, תאורה ובישול (1)



קבוצת בן
מחויבים למחר

קוד מפרט K002	תאריך עדכון: 15/06/2022	מהדורה 8	עמוד 1 מתוך 1
---------------	-------------------------	----------	---------------

ש י ט ה	מקסימום	מינימום	יחידות	ת כ ו נ ה
בדיקה חזותית	צלול, ללא מים חופשיים וללא תרחיף			מראה חזותי
ASTM D 4052	840.0	775.0	ק"ג/מ"ק	צפיפות ב- 15 מ"צ
ASTM D 86	1.5	---	מ"צ	זיקוק- שארית (% נפחי)
ASTM D 86	200	---	מ"צ	זיקוק - 15% (נפחי) זוקק
ASTM D 86	300	---	מ"צ	זיקוק - נר"ס
IP 170	---	38.0	מ"צ	נקודת הבזקה
IP 336	0.06	---	% מסה	תכולת גופרית
ASTM D 130	1	---	לפי דירוג	שיתוך פס נחושת, שעתיים ב-100 מ"צ
ASTM D 974	לא תהיה		מ"ג KOH / ג'	חומציות מינראלית
IP 10	20	---	מ"ג / ק"ג	ערך התפחמות (בעירה במשך 24 שעות)
IP 598	---	18.0	מ"מ	נקודת העשן

(1) תואם ת"י 100, כולל גיליון תיקון מס' 1 (יוני 2015).

ד"ר יוליה גרצ'יקוב

כימאית ראשית

הדפסה לא מבוקרת